



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.И1238.04ЖРТО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC001.Н.00049

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Базовый Актив»
(ООО «ТД «Базовый Актив»). Адрес: 111024, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 2,
пом. XIV, комн. 65. ОГРН 1147746460443. Телефон: +74956538781, факс: +74956538781.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Базовый Актив»
(ООО «ТД «Базовый Актив»). Адрес: МО. Ленинский район, г. Видное, Белокаменное ш., 10/2.
ОГРН 1147746460443. Телефон: +74956538781, факс: +74956538781.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО «Пожпромтест», ОГРН: 1117746505480, 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 23Б, стр. 20. Телефон/факс: 8(495)975-72-47. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТО.OC.001 действительно до 03.08.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Материалы водно-дисперсионные: теплозащитная краска марки «Процвет» (ВД-АК-510), силиконовая краска марки «Процвет» (ВД-АК-155 «силикон»); плотностью от 0,995 до 1,57 г/см³, выпускаемые по ТУ 2316-001-18032093 -2012. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

23 1600

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 – Группа горючести – Г1 слабогорючие по СНиП 21-01-97;
ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемые по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 - Группа дымообразующей способности – Д1 с малой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т1 малоопасные по СНиП 21-01-97.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет сертификационных испытаний № АПБ-051/11-2014 от 05.11.2014 г., ИЛ ООО «Пожпромтест», рег. № АПБ.RU.ЖРТО.ИЛ.001 от 04.08.2014г., адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 23Б, стр. 20.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № СДС.НПС.RU.001.OC.04.00480 от 19.09.2014 г., выдан ОС ООО «ЭкоМет», рег. № СДС.НПС.001.OC.04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.12.2014 по 17.12.2017



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

Е.А. Антонова

000065